

			BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA		
			LABORATÓRIO DE AGUA		
			AGUA TRATADA		
			PORTARIA 888/21		
Local da Coleta: PCQ 4			Rua: pessegueiros 82 camanducaia		Temperatura: 29 °C
Data da Coleta: 13/07/2026			Hora: 09:00		
Data no Laboratório: 13/07/2026			Hora: 09:30		
EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS					
PARÂMETROS		EXPRESSO COMO		RESULTADO	
Coliformes totais		ausencia/presença		ausencia	
Escherichia coli		ausencia/presença		ausencia	
Cloro		0,2 á 5,0 mg/l		1.16	
PH		6,0 á 9,5		6.09	
Cor		até 15 uH		0	
Turbidez		ate 5 uT		2.24	
Fluoreto		0,60 á 0,80 mg/L		0.6	
OBSERVAÇÃO					
Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed					
Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira			Local e Data:		
Marcia Evangelista Pereira			Holambra Friday, July 17, 2026		