

BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA

LABORATÓRIO DE AGUA

AGUA TRATADA

PORTARIA 888/21

Local da Coleta: PCQ 1	praça das araucareas	avenida das tulipas	Temperatura: 29 °C
Data da Coleta	17/08/2026		Hora: 09:00
Data no Laboratório: 17/08/2026			Hora: 09:30

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	1.09
pH	6,0 á 9,5	6.36
Cor	até 15 uH	0
Turbidez	ate 5 uT	2.59
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.60

OBSERVAÇÃO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira

Marcia Evangelista Pereira

Local e Data:

Holambra

Thursday, August 20, 2026