BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA

LABORATÓRIO DE AGUA

AGUA TRATADA

PORTARIA 888/21

Local da Coleta: PCQ 1 praça das araucareas avenida das tulipas Temperatura: 29 °C

Data da Coleta 13/10/2026 **Hora: 09:00**

Data no Laboratório: 13/10/2026 **Hora: 09:30**

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	**ausencia/presença**	**ausencia**
Escherichia coli	**ausencia/presença**	**ausencia**
Cloro	**0,2 á 5,0 mg/l**	**0.52**
pH	**6,0 á 9,5**	**6.2**
Cor	**até 15 uH**	**0**
Turbidez	**ate 5 uT**	**2.76**
Fluoreto	**0,60 á 0,80 mg/L**	**0.76**

OBSERVAÇÃO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira

Marcia Evangelista Pereira

Local e Data:

Holambra Friday, October 16, 2026