# BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA

**LABORATÓRIO DE AGUA**

## AGUA TRATADA

**PORTARIA 888/21**

**Local da Coleta: PCQ 3** Rua: Vermeulen bairro: imigrantes praça da biblia Temperatura: 29 °C

**Data da Coleta: 26/10/2026** **Hora: 09:00**

**Data no Laboratório: 26/10/2026** **Hora: 09:30**

## EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

| PARÂMETROS | EXPRESSO COMO | RESULTADO |
|---|---|---|
| **Coliformes totais** | **ausencia/presença** | **ausencia** |
| **Escherichia coli** | **ausencia/presença** | **ausencia** |
| **Cloro** | **0,2 á 5,0 mg/l** | **0.97** |
| **pH** | **6,0 á 9,5** | **6** |
| **Cor** | **até 15 uH** | **0** |
| **Turbidez** | **ate 5 uT** | **0.58** |
| **Fluoreto** | **0,60 á 0,80 mg/L** | **0.77** |

## OBSERVAÇÃO

**Nota:** MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira

Marcia Evangelista Pereira

Local e Data:

Holambra Friday, October 30, 2026